




NEW



Уровень освещенности, достаточный для безопасной эвакуации персонала из помещения, составляет не менее 5 лк.

Установка

Тросовый подвес.

Конструкция

Полимерный корпус черного цвета. Внутри корпуса на металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Возможно безопасное изменение светового центра путем перемещения лампы вместе с патроном по вертикали. В корпусе предусмотрены две клеммные колодки и два входных отверстия для ввода и подключения основной и аварийной сетей питания. Светильник обеспечивает освещение в основном и аварийном режимах эксплуатации при переключении сети питания.

Оптическая часть

Анодированный алюминиевый гладкий отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла — 2,5 кг. В оптической блоке установлена дополнительная лампа, работающая от сети аварийного электроснабжения.




Схема подключения.

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 301

ртутная лампа типа ДРЛ — М
металлогалогенная лампа типа ДРИ — Н
натриевая лампа типа ДНаТ — S



| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Код светильника | | cos φ |
|--------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|------------|
| | | | Без линзы IP23 | С линзой IP65 | |
| HBA 250 M EL | 1x250 / 150** | 6,6 | 91725014 | 90725014 | ≥ 0,85 / 1 |
| HBA 400 M EL | 1x400 / 150** | 8,2 | 91740014 | 90740014 | ≥ 0,85 / 1 |
| HBA 250 EL* | 1x250 / 150** | 6,6 | 91725011 | 90725011 | ≥ 0,85 / 1 |
| HBA 400 H EL | 1x400 / 150** | 8,2 | 91740012 | 90740012 | ≥ 0,85 / 1 |
| HBA 400 S EL | 1x400 / 150** | 8,2 | 91740016 | 90740016 | ≥ 0,85 / 1 |

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт

** рекомендуется галогенная лампа накаливания сетевого напряжения в прозрачной цилиндрической колбе типа OSRAM HALOLUX CERAM 150W с цоколем E27 (обозначение изготовителя 64478, код изготовителя 4050300004044). Возможность применения других ламп рекомендуем уточнять у специалистов компании «Световые Технологии».